

PRESTANDADOKUMENTATION (DoP)

Enligt. EN 50575:2014+A1:2016

5P06987-20-1059**Produkt**

| | |
|--|---|
| Benämning | EXQ 3G1,5 |
| Produkttypens unika identifikationskod | 1059 |
| Batch nr | Se produktemballaget |
| Avsedd användning/avsedda användningar | Elförsörjning i byggnader med intention att begränsa spridning av rök och brand |

| Tillverkare | Tekniskt bedömningsorgan |
|--|--|
| amo installationskabel AB Kabelvägen 5 364 43 Alstermo +46(0)481 50896 installation@amokabel.com | SP Technical Research Institute of Sweden Nr. 0402 Enligt System 3 (bilaga V del 1.4 för CPR) |

Angiven prestanda

| Egenskaper vid brand I enlighet med: EN 50399 | Rökproduktion I enlighet med: EN 50399 | Brinnande droppar I enlighet med: EN 50399 | Andel sura gaser I enlighet med: EN 50399 |
|--|---|---|--|
| D_{ca} | s1 | a1 | d2 |


Klassifikation för egenskaper vid brand:***D_{ca}- s1, a1, d2***

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Michael Boman, teknisk chef
(Namn och position)

Alstermo, 2017-06-06
(Ort, datum)


(Signatur)