

PRESTANDADOKUMENTATION (DoP)

Enligt. EN 50575:2014+A1:2016

5P06987-20-1060

Produkt

Benämning	EXQ 3G2,5
Produkttypens unika identifikationskod	1060
Batch nr	Se produktemballaget
Avsedd användning/avsedda användningar	Elförsörjning i byggnader med intention att begränsa spridning av rök och brand

Tillverkare	Tekniskt bedömningsorgan
amo installationskabel AB Kabelvägen 5 364 43 Alstermo +46(0)481 50896 installation@amokabel.com	SP Technical Research Institute of Sweden Nr. 0402 Enligt System 3 (bilaga V del 1.4 för CPR)

Angiven prestanda

Egenskaper vid brand I enlighet med: EN 50399	Rökproduktion I enlighet med: EN 50399	Brinnande droppar I enlighet med: EN 50399	Andel sura gaser I enlighet med: EN 50399
D_{ca}	s1	a1	d2

Klassifikation för egenskaper vid brand:


D_{ca}- s1, a1, d2

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Michael Boman, teknisk chef
(Namn och position)

Alstermo, 2017-06-06
(Ort, datum)


(Signatur)